

Aan de Minister van Klimaat en Groene Groei

Auteur

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

TER BESLISSING

Datum
12 maart 2025

Kenmerk
KGG / 97638715

Kopie aan

Bijlage(n)

nota

TER BESLISSING

Openbare beslisnota aanpassing ontwikkelkader
windenergie op zee - mei 2025

Parafenroute

[Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted]

Aanleiding

Het ontwikkelkader windenergie op zee (hierna: ontwikkelkader) is een wettelijk verplicht instrument dat kaders stelt aan het elektriciteitsnet op zee. TenneT is wettelijk verplicht de opgenomen aansluitingen te realiseren. Het wordt aangepast wanneer daar aanleiding toe is. De wet vereist dat over deze aanpassingen in de Ministerraad wordt besloten.

Geadviseerd besluit

U kunt akkoord gaan met verzending van de Kamerbrief en het ontwikkelkader aan de Kamer.

Kernpunten

- Het ontwikkelkader is een wettelijk verplicht instrument dat door u wordt opgesteld. Het doel van het ontwikkelkader is om -op hoofdlijnen- kaders te stellen aan de vormgeving, aanleg, beschikbaarheid en levensduur van het net op zee. Hiermee wordt opdracht voor de aanleg van het net op zee aan TenneT verleend en verschaft het duidelijkheid aan de markt. TenneT maakt op basis van het ontwikkelkader een investeringsplan, wat door de ACM getoetst wordt.
- Met deze aanpassing worden verschillende wijzigingen in het ontwikkelkader aangebracht. De belangrijkste betreft het aan TenneT in opdracht geven van het ontwikkelen van een 2GW verbinding naar

Doordewind kavel II. Doordewind II is een verbinding die voortkomt uit het Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ).

- Er is in dit ontwikkelkader wel een voorbehoud gemaakt:
 - o De ruimtelijke aanwijzing van het windenergiegebied waar deze verbinding naartoe gaat moet namelijk nog plaatsvinden in de Partiële Herziening Programma Noordzee (hierna: PH), welke eind dit jaar verwacht wordt.
 - o Kort voor verzending van deze brief is de Kamer geïnformeerd over de ter inzage legging van de PH. Doordewind II is in deze versie die ter inzage ligt opgenomen.
- De inpassingskosten t/m 2030 die voortkomen uit het aanwijzen van Doordewind II zijn onderdeel van het pakket voor een weerbaar energiesysteem en een toekomstbestendige industrie. De structurele inpassingskosten zijn gedekt binnen de SDE-regeling.
- De kosten die TenneT maakt voor Doordewind II vallen onder het garantiëplafond, waarover de Kamer recent is geïnformeerd.
- Daarnaast worden nog verschillende kleinere wijzigingen gemaakt (zie toelichting).
- Geen van deze wijzigingen heeft invloed op visserij. De consequenties voor visserij van Doordewind II worden afgewogen in de Partiële Herziening Programma Noordzee.

Toelichting

- Naast het in opdracht geven van een extra 2GW verbinding worden de volgende wijzigingen gemaakt in het ontwikkelkader:
 - o U heeft de elektrische aansluiting eind vorig jaar uit de Delta Rhine Corridor (DRC)-opgave gehaald. TenneT krijgt met deze wijziging van het ontwikkelkader opdracht om voorbereidingen (zoals bijvoorbeeld onderzoek) te treffen voor alternatieve diepe aanlandingen. Opdracht om deze daadwerkelijk te ontwikkelen wordt niet gegeven met deze wijziging.
 - o U heeft een aantal 2GW kavels gesplitst in 2 x 1GW. Omwille hiervan moeten de kabelaansluitingen (formeel: 'aansluitvelden') op het 2GW platform verdeeld worden over deze twee nieuwe kavels. Dit is met deze wijziging opgenomen in het ontwikkelkader.
 - o 2GW platforms hebben een klantaansluiting. Met deze wijziging kan deze klantaansluiting niet alleen gebruikt worden voor afname van stroom, maar ook voor invoeding (zijnde niet wind-energie uit het betreffende windpark). Hiermee wordt bijv. een aansluiting voor zon op zee mogelijk of een koppeling met een waterstof producerend windpark.
 - o Een algehele actualisatie.