

Quickscan corona B67

t.b.v. oordeelsvorming Presidium
en opdracht tot uitvraag advies

Inleiding: Quicksan B67

Op verzoek van directeur Tweede Kamer heeft FD B67 geschouwd.

Op hoofdlijnen is globaal gekeken naar positieve, neutrale of negatieve coronagerelateerde eigenschappen van B67.

Een aantal opvallende zaken zijn in deze presentatie op een rijtje gezet en geïllustreerd met tekeningen en foto's.

Als laatste volgt een advies over het vervolg.

Waar zijn zorgen over?

- De capaciteit van de centrale entree
- De capaciteit van de 6 centrale liften voor ruim 1100 werkplekken
- De capaciteit van gangen, hallen en tourniquets
- De capaciteit van de publieke tribune
- De luchtbehandelingsinstallaties
- Natuurlijke ventilatie, geluid en fijnstof
- Het aantal commissiezalen
- De gangen nabij de commissiezalen
- Het aantal vergaderzalen voor fracties

Waar zijn we neutraal over?


- Capaciteit vergaderruimtes
- Capaciteit aantal werkplekken
- Capaciteit toiletten
- Capaciteit koffiecorners
- Capaciteit parkeergarage/fietsenstalling
- Capaciteit hoofdtrappenhuis


Waar zijn we positief over?

- Capaciteit zitgedeelte restaurants
- Beschikbare ruimte bereiding maaltijden
- Roltrappen vanuit de Statenpassage

Quickscan B67


ter illustratie en beeldvorming
voorbeelden vanuit B67






Verkeersruimte van en naar
commissiezalen


Verdieping 6 in de E vleugel
Verkeersruimtes hebben een
breedte van 140cm.



Verdieping 7 structureel
smalle gangen, vooral op het
einde van de vleugel.



Breedte = 140 CM



Hoofdtrappenhuis heeft een
breedte van 195cm.





Hoofdtrappenhuis is lastig
toegankelijk met 2 afzonderlijke
deuren, veel kruisend en botsend
verkeer.



Rotrappen HOH is 200cm!
Huidige roltrappen in Plein2 pand
zitten dicht op elkaar!



Noodtrappenhuizen, trap heeft
een breedte van 125cm.



A wide-angle photograph of a modern building's interior. The space is filled with large windows that offer a view of the exterior, which includes green trees and other buildings. A prominent stone pillar stands in the center of the room. The ceiling is dark, and the floor appears to be made of a dark, textured material. A blue text box is overlaid on the bottom left of the image.

Natuurlijke ventilatie, op verdieping 0 en 1 zijn er vrijwel geen ramen te openen, vanaf verdieping 2 zijn er kleine kiepramen aanwezig.



5^e etage B67; % aantal corona werkplekken

- Standaard kantoorvleugel (etage 5) van B67 is geanalyseerd op basis van plattegronden:
- Door 1,5 meter regime toe te passen in B67 vervallen circa 18% van het totaal aantal werkplekken. Voor het Binnenhof is dit 15%.
- Oordeel: neutraal


Verdieping 5 gebouw B67

A vleugel

B vleugel

D vleugel

C vleugel



Advies

Geadviseerd wordt om opdracht te verstrekken aan een onafhankelijke partij om onderzoek te doen naar de mate waarin B67 coronaproof is en/of coronaproof is te maken.

Voer daarbij een capaciteitsberekening uit naar de personen/bewegingen in het gebouw, waarbij een reguliere drukke vergaderdag in het vergaderseizoen als referentie wordt gehanteerd en 1,5 meter afstand moet worden gehouden in gangen, liften en trappen.

Tegen welke kosten is B67 coronaproof te maken. Daar waar het technisch niet of tegen hoge kosten oplosbaar is, dient te worden aangegeven wat de restrisico's zijn, dan wel wat organisatorische aanpassingen moeten zijn.

Het is noodzakelijk dat de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf (incl. aannemers en onderaannemers) 100% openheid van zaken geven.